

Wartości godzinowych współczynników nierównomierności rozbioru ciepłej wody Kh w budynkach mieszkalnych wg. S. Mańkowski, Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1984

n	50	100	150	200	300	500	1000	3000	6000
Kh	4.5	3.6	3.0	2.9	2.7	2.5	2.3	2.1	2.0

wzór aproksymacyjny:

$$Kh = 8.413634 \cdot n^{-0.186151} \text{ (w granicach 50-3000os błąd max 10.4\%)}$$