



**LEGENDA**

Uj - ujęcie wody

P1 - pompownia wody z ujęcia

ZUW - zakład uzdatniania wody

P2 - pomp. w. czystej zimnej

P3 - pomp. w. czystej zimnej (20 m npf)

P4 - pomp. w. czystej zimnej (24-26 m npf)

OŚ - oczyszczalnia ścieków

zb - zbiornik

P5 - pompownia wody czystej ciepłej

Chł - chłodnia wieżowa ociekowa

1 - kotłownia

2 - piece szybowe

3 - piece obrotowe

4 - stacja nagrzewnic

5 - rafineria oliwna

6 - kompresorownia

7 - stacja redukcji gazu

8 - oczyszczanie gazu redukcyjnego

9 - system wentylacji

10 - granulacja żużla

11 - podgrzewacz koksu

12 - hydrotransport żużla

0,6 cm = 1000 m<sup>3</sup>/h

- woda czysta zimna
- woda czysta ciepła
- woda brudna ciepła

Podz.	Imię i nazwisko		Wydz. Inż. Środ. Polit. Wrocławskiej
	Konstr.		
	Sprawdz.		
Nazwa rys.	Strumieniowy schemat Shankey'a bilansu wodno-ściekowego w zakładzie dla średniego godzinowego zapotrzebowania na wodę		Nr rys.  2