

Tabela 5. Zestawienie maksymalnego i minimalnego zasięgu pompowni II stopnia oraz wyników końcowych po strefowaniu

Numer węzła	Lokalizacja	Minimalna wymagana wysokość ciśnienia	Rzędna terenu	Rzędna linii ciśnienia gospodarczego	Jedna strefa						Maksymalny zasięg pompowni II stopnia						Minimalny zasięg pompowni II stopnia						Wyniki końcowe							
					Q <sub>maxh</sub>			Q <sub>minh</sub>			Q <sub>maxh</sub>			Q <sub>minh</sub>			Q <sub>maxh</sub>			Q <sub>minh</sub>			Q <sub>maxh</sub>			Q <sub>minh</sub>				
					Rlc	H	m npm	Rlc	H	m npm	Rlc	H	m npm	Rlc	H	m npm	Rlc	H	m npm	Rlc	H	m npm	Rlc	H	m npm	Rlc	H	m npm	Rlc	H
Z	tranzyt	-	61,90	-	109,01	47,11	114,54	52,64	102,34	40,44	107,87	45,97	87,16	25,26	30,79	87,16	25,26	30,79	87,16	25,26	30,79	87,16	25,26	30,79	87,16	25,26	30,79	87,16	25,26	30,79
4	tranzyt	30,00	56,80	86,80	108,65	51,85	115,38	58,58	101,98	45,18	108,71	51,91	86,80	30,00	36,73	86,80	30,00	36,73	86,80	30,00	36,73	86,80	30,00	36,73	86,80	30,00	36,73	86,80	30,00	36,73
P	tranzyt	-	46,14	-	110,37	64,23	118,28	72,14	103,70	57,56	111,61	65,47	88,52	42,38	50,29	88,52	42,38	50,29	88,52	42,38	50,29	88,52	42,38	50,29	88,52	42,38	50,29	88,52	42,38	50,29
1	tranzyt	30,00	51,10	81,10	109,64	58,54	117,77	66,67	102,97	51,87	111,10	60,00	87,79	36,69	44,82	87,79	36,69	44,82	87,79	36,69	44,82	87,79	36,69	44,82	87,79	36,69	44,82	87,79	36,69	44,82
1	miejscowość A	30,00	51,10	81,10	109,64	58,54	117,77	66,67	102,97	51,87	111,10	60,00	87,79	36,69	44,82	87,79	36,69	44,82	87,79	36,69	44,82	87,79	36,69	44,82	87,79	36,69	44,82	87,79	36,69	44,82
2	miejscowość A	30,00	52,50	82,50	107,60	55,10	116,05	63,55	100,93	48,43	109,38	56,88	85,75	33,25	41,70	85,75	33,25	41,70	85,75	33,25	41,70	85,75	33,25	41,70	85,75	33,25	41,70	85,75	33,25	41,70
3	miejscowość A	30,00	54,90	84,90	107,89	52,99	115,51	60,61	101,22	46,32	108,84	53,94	86,04	31,14	38,76	86,04	31,14	38,76	86,04	31,14	38,76	86,04	31,14	38,76	86,04	31,14	38,76	86,04	31,14	38,76
4	miejscowość A	30,00	56,80	86,80	108,65	51,85	115,38	58,58	101,98	45,18	108,71	51,91	86,80	30,00	36,73	86,80	30,00	36,73	86,80	30,00	36,73	86,80	30,00	36,73	86,80	30,00	36,73	86,80	30,00	36,73
5	miejscowość A	30,00	54,90	84,90	108,70	53,80	116,60	61,70	102,03	47,13	109,93	55,03	86,85	31,95	39,85	86,85	31,95	39,85	86,85	31,95	39,85	86,85	31,95	39,85	86,85	31,95	39,85	86,85	31,95	39,85
5	tranzyt	30,00	54,90	84,90	108,70	53,80	116,60	61,70	102,03	47,13	109,93	55,03	86,85	31,95	39,85	86,85	31,95	39,85	86,85	31,95	39,85	86,85	31,95	39,85	86,85	31,95	39,85	86,85	31,95	39,85
6a	tranzyt	-	67,00	-	106,91	39,91	116,56	49,56	100,24	33,24	109,89	42,89	85,06	18,06	27,71	85,06	18,06	27,71	85,06	18,06	27,71	85,06	18,06	27,71	85,06	18,06	27,71	85,06	18,06	27,71
6	miejscowość B	22,00	67,00	89,00	106,91	39,91	116,56	49,56	100,24	33,24	109,89	42,89	85,06	18,06	27,71	85,06	18,06	27,71	85,06	18,06	27,71	85,06	18,06	27,71	85,06	18,06	27,71	85,06	18,06	27,71
7	miejscowość B	22,00	80,40	102,40	105,58	25,18	116,53	36,13	98,91	18,51	109,86	29,46	83,73	3,33	14,28	83,73	3,33	14,28	83,73	3,33	14,28	83,73	3,33	14,28	83,73	3,33	14,28	83,73	3,33	14,28
8	miejscowość B	22,00	65,50	87,50	106,05	40,55	116,55	51,05	99,38	33,88	109,88	44,38	84,20	18,70	29,20	84,20	18,70	29,20	84,20	18,70	29,20	84,20	18,70	29,20	84,20	18,70	29,20	84,20	18,70	29,20
9	miejscowość B	22,00	77,30	99,30	105,34	28,04	116,53	39,23	98,67	21,37	109,86	32,56	83,49	6,19	17,38	83,49	6,19	17,38	83,49	6,19	17,38	83,49	6,19	17,38	83,49	6,19	17,38	83,49	6,19	17,38
10	miejscowość B	22,00	75,50	97,50	105,07	29,57	116,54	41,04	98,40	22,90	109,87	34,37	83,22	7,72	19,19	83,22	7,72	19,19	83,22	7,72	19,19	83,22	7,72	19,19	83,22	7,72	19,19	83,22	7,72	19,19
11	miejscowość B	22,00	81,70	103,70	103,70	22,00	116,52	34,82	97,03	15,33	109,85	28,15	81,85	0,15	12,97	81,85	0,15	12,97	81,85	0,15	12,97	81,85	0,15	12,97	81,85	0,15	12,97	81,85	0,15	12,97